

## Ersatz für Begleitheizung mit Entlüftungsschacht

Die Zirkulation endet vor Wasserzählern, Zirkulationsregler im Entlüftungsschacht.

Eine Lösung bei kurzen Wohnungsabgängen (Von Wasserzähler bis zu letzter Zapfstelle).

Sehr kostengünstige Lösung mit äußerst kurzer Amortisationszeit

Es wird nur ein Zirkulationsregler pro Strang benötigt. Die Zirkulation endet vor den Wasserzählern.

Hygienische Entschärfung der beiden Totleitungen zum Entlüftungsschacht.

Eine kleine Pumpe ist selbst in größeren Gebäuden ausreichend

Hinweis:

An Küchenzapfstelle in oberen Stockwerken steht bei Zapfungsbeginn zwar schnell warmes, jedoch nicht sofort kaltes oder heißes Wasser zur Verfügung.

