

Ersatz für teure oder defekte Begleitheizung

Zirkulationsregler wird jeweils an der letzten Zapfstelle montiert.

Eine Zirkulation ist durch den Wasserzähler hindurch bis zur entferntesten Zapfstelle möglich. Es liegt sofort warmes Wasser ist auch an entferntester Zapfstelle innerhalb einer Wohnung an.

An der Küchenzapfstelle kann schnell nahezu heißes Wasser genutzt werden.

Eine einfache Nachrüstung z.B. bei defektem Heizband ist möglich.

Zählverhalten der Wasserzähler:

Nach Einschalten der Pumpe (z.B. morgens mittels Zeitschaltuhr) zählen die Uhren korrekt (WW- minus KW-Verbrauch. Dies entspricht dem tatsächlich abgerechnetem Wärmeverbrauch.)

Im eingeregelten Betrieb findet kein Zählen der Uhren statt (extrem kleine Umwälzmengen unterhalb der Ansprechschwelle)

Vermeidung ungewollten Zählens der Wasserzähler bei dynamischen Druckschwankungen.

